






# TABLICA INFORMACYJNA

Komunikat o stanie jakości wody:

1. Informacja dot.: obiegów wody basenowej oraz ich uzdatniania.	<b>OBIEG I – niecka sportowa: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe</b>										
	<b>OBIEG II – niecka rekreacyjna: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe</b>										
	<b>OBIEG III – jacuzzi: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe</b>										
	<b>OBIEG IV – brodzik: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe</b>										
	<b>OBIEG V – jacuzzi solanka: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe</b>										
2. Informacja dot. spełnienia przez wodę na pływalni wymagań określonych w Rozporządzeniu MZ z dn. 9.11.2015 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2016), w tym przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wody:	Data:	<b>OBIEG I</b>		<b>OBIEG II</b>		<b>OBIEG III</b>		<b>OBIEG IV</b>		<b>OBIEG V</b>	
		Sportowy		Rekreacyjny		Jacuzzi		Brodzik		Jacuzzi solanka	
											
		Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania:	Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania:	Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania:	Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania	Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania:
		Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy	Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy	Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy	Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy	Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy
3. Ocena jakości wody potwierdzona badaniami wody basenowej według próbek pobranych do analizy laboratoryjnej w dniu 27.01.2026 r.											