






TABLICA INFORMACYJNA

Komunikat o stanie jakości wody:

1. Informacja dot.: obiegów wody basenowej oraz ich uzdatniania.	OBIEG I – niecka sportowa: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe										
	OBIEG II – niecka rekreacyjna: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe										
	OBIEG III – jacuzzi: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe										
	OBIEG IV – brodzik: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe										
	OBIEG V – jacuzzi solanka: dezynfekcja wody podchlorynem sodu, filtry piaskowo-żwirowe										
2. Informacja dot. spełniania przez wodę na pływalni wymagań określonych w Rozporządzeniu MZ z dn. 9.11.2015 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2016), w tym przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wody:	Data:	OBIEG I		OBIEG II		OBIEG III		OBIEG IV		OBIEG V	
		Sportowy		Rekreacyjny		Jacuzzi		Brodzik		Jacuzzi solanka	
											
		Parametry odbiegające od wymagań	Podjęmowane działania:	Parametry odbiegające od wymagań	Podjęmowane działania:	Parametry odbiegające od wymagań	Podjęmowane działania:	Parametry odbiegające od wymagań	Podjęmowane działania	Parametry odbiegające od wymagań	Podjęmowane działania:
		Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy	Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy	Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy	Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy	Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w normie.	Nie dotyczy
3. Ocena jakości wody potwierdzona badaniami wody basenowej według próbek pobranych do analizy laboratoryjnej w dniu 07.06.2022 r.											